

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«12» ноября 2021 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Красносельскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Красносельского района**

198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29, тел. (812) 735-09-66,
E-mail: 24@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33-1-567/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу №33-1-567 от «05» октября 2021года в период
с «09» ноября 2021г. по «12» ноября 2021 г. старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Красносельского района управления по Красносельскому
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу капитаном
внутренней службы Вавулиной Юлией Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий
Дедкова Марина Валентиновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	проезд на территорию детского сада перекрыт воротами, ограничивающими проезд пожарной техники	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 34

комбинированного вида

Красносельского района Санкт-Петербурга

Дедкова Марина Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

Старший инспектор

ОНДПР Красносельского района

Управления по Красносельскому району

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

капитан внутренней службы Вавулина Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)